



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Татарском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)
улица Садовая, дом 109, город Татарск, индекс 632122
тел/факс 8(38364)20763 E-mail: ses_tatarsk@mail.ru ОКПО 76681824 ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/545302001

от 100325 № исх. 54/20/37/10-43-2025
на № от

МУП «Тебисское ЖКХ»
Чановского района

О направлении
протоколов лабораторных
исследований

Уважаемый Заказчик!

Направляем Вам протоколы исследований, измерений, выполненные аккредитованным испытательным лабораторным центром ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе согласно договора № 20 от 21.01.2025г

Наименование заказчика	№№ протоколов	Протокола получил ФИО, дата, роспись
МУП «Тебисское ЖКХ»	01493-25, 01497-25 от 06.03.25	
	Экспертное заключение по результатам исследований прилагаются	

Главный врач

Катунина О.С.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)
632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109
тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sanepidtatarsk@mail.ru
ИНН/КПП 5406305556/545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

**Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований**

№ 37.000154 от 06.03.2025

(номер и дата экспертного заключения)

1. Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения
2. Дата изготовления*:
3. Изготовитель*:
4. Объем партии*:
5. Цель отбора: договор №20 от 21.01.2025г.
6. Наименования объекта: МУП «Тебисское ЖКХ» Муниципального Образования Тебисского Сельсовета Чановского района Новосибирской области
7. Адрес объекта: Новосибирская область, Чановский район, с. Тебисское, ул. 60 лет Октября, д. 9 (район местонахождения: Чановский).
8. Место отбора: НСО, Новосибирская область, Чановский район, с. Тебисское, скважина (кран)
9. Для экспертизы предоставлены документы: протоколы лабораторных исследований №54-00-37/01493-25 от 06.03.2025г. выдан ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе.
10. При экспертизе использованы нормативные документы: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
11. Заключение:
Образец воды питьевой централизованного водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным показателям.



Заведующий отделом гигиены и
эпидемиологии, врач по общей гигиене,

эксперт:

Для
документов
М.П. № 1

О. А. Колоколов.

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований

№ 37.000154 от 06.03.2025

стр. 1 из 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38

e-mail: cgnso@cn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, Садовая, дом 109, тел.: +73836420763, e-mail: ses_tatarsk@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.512351

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заведующая
бактериологической лабораторией, врач-
бактериолог



МП

В.А. Блохина

06.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-37/01493-25 от 06.03.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕБИССКОЕ ЖКХ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕБИССКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5415000977 ОГРН 1065469004468), тел: +7 3836734266, email: tebisschr@yandex.ru

2. **Юридический адрес:** 632225, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ЧАНОВСКИЙ, С. ТЕБИССКОЕ, УЛ. 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 9

Фактический адрес: Новосибирская обл., м.р-н Чановский, с.п. Тебисский сельсовет, с. Тебисское, ул. 60 лет Октября, д. 9

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** скважина (кран), Новосибирская обл., м.р-н Чановский, с.п. Тебисский сельсовет, с. Тебисское

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 04.03.2025 09:30 - 10:10

Ф.И.О., должность: Ибрагимов Фарид Галиуллинович, директор, МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕБИССКОЕ ЖКХ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕБИССКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.03.2025 13:45

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № 20 от 21 января 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Информация (пп. 1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 54-00-37/01493-25 от 06.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ. Акт отбора №- от 4 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 54-00-37/01493-Б-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, Садовая, дом 109 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 04.03.2025 13:55 дата начала испытаний 04.03.2025 13:55, дата окончания испытаний 06.03.2025 11:27					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli в 100 см ³	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 глава VII, пп. 7.1. - 7.4.
2	Обобщенные колиформные бактерии в 100 см ³	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 глава VI, пп. 6.1. - 6.3.
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 глава V, пп. 5.1. - 5.3.
4	Энтерококки в 100 см ³	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 глава VIII, пп. 8.1. - 8.3.

Ответственный за оформление протокола:

С.А. Приходько, медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 54-00-37/01493-25 от 06.03.2025